



名称

| 品番 | 品名 | 数量 | 材質・仕様 | 備考 |
|----|--------|----|----------|----------------|
| 1 | 黒球 | 1 | Cu φ75 | JIS B 7922準拠 |
| 2 | 樹脂ケース | 1 | PC | DPCP081209G |
| 3 | 結線図シール | 1 | - | |
| 4 | 端子台 | 1 | - | ML-40-S1BXF-6P |
| 5 | 銘板 | 1 | PET(銀ツヤ) | |
| 6 | ロット番号 | 1 | 刻印 | |
| 7 | Ptセンサ | 2 | Pt1000Ω | |
| 8 | 湿度センサ | 1 | - | |
| 9 | グロメット | 1 | EPDM | SG-22A |
| 10 | グロメット | 1 | EPDM | SG-28A |
| 11 | | | | |

配線結線図

| | | |
|------|--------|-----------------|
| Vin | DC24V | (+)電源 |
| GND | 0V/COM | (-)電源・信号用共通(共通) |
| Hum | 相対湿度 | (+)4~20mA出力 |
| temp | 乾球温度 | (+)4~20mA出力 |
| GT | 黒球温度 | (+)4~20mA出力 |
| WBGT | WBGT指数 | (+)4~20mA出力 |

*出力インピーダンス各250Ω

注記

1. 黒球が上部に来るように設置してください。
2. 出力インピーダンス各250Ω。
3. 溶剤・有機化合物のような揮発性の高い化学物質に接触・曝露された場合センサの故障・誤動作の原因となりますので取り扱いにご注意の上、ご利用ください。
新鮮な空気的环境下にてご使用または、換気を実施してください。

| | | | | | |
|------------|---------------|-----|----|----|-----|
| 品名 | 暑さ指数センサ | | | | |
| | WBGT-7500A-13 | | | | |
| 図番 | WBGT7500A13-2 | | | | 1/1 |
| A3 | 尺度 | 1:2 | 設計 | 福地 | 製図 |
| | | | | 藤原 | 検図 |
| | | | | 荒井 | |
| 株式会社 イーバンス | | | | | |